



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2018/V0831B**VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48105, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Adavere Põhikool köök, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 04.04.2018 15:32

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 04.04.2018 16:05

Proov võetud: 04.04.2018 12:24 Analüüs lõpetatud: 05.04.2018 13:05

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 05.04.2018 13:16

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
<i>Escherichia coli</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Paula Tuulik

vanemspetsialist: Maire Zeiger

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 58093071 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollcode: 40400



lk. 1 (1)