



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

**KATSEPROTOKOLL NR. TL2018/V0493B****VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48105, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Leie küla Perearstikeskus

Veeallika liik: Veevärgivesi      Proov toodud laborisse: 21.02.2018 14:23

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540      Analüüs alustatud: 21.02.2018 14:55

Proov võetud: 21.02.2018 12:55      Analüüs lõpetatud: 26.02.2018 9:48

Proovi tunnuscode:      Protokoll vormistatud: 26.02.2018 9:52

**ANALÜÜSI TULEMUSED**

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
<i>Escherichia coli</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolooniate arv 22 °C	52	ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(\*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

\*\* - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Paula Tuulik .....

vanemspetsialist: Krõõt Arbo .....

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 58093071 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollcode: 26424



lk. 1 (1)